




АУДИТ ДОСТУПНОСТІ ДЛЯ МГН Заклади соціального призначення

(із визначенням потреби дообладнання об'єктів засобами доступності для МГН)

| № п/п | Групи об'єктів | Об'єкт обстеження, місце розташування, балансо-утримувач | Перелік наявних засобів доступності, які відповідають вимогам ДБН | Перелік робіт, які необхідно виконати згідно з вимогами ДБН | Фотофіксація виконаних робіт |
|-------|--|--|---|---|---|
| I. | Заклади соціального призначення <i>(територіальні центри соціального обслуговування, будинки нічного перебування, центри реінтеграції, соціальної адаптації, соціальні готелі, будинки-інтернати загального та спеціального типу, центри зайнятості населення тощо).</i> | | | | |
| 1 | | КЗ „Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в Покровському районі” | Пандус | Ремонт туалетного приміщення |  |
| 2 | | КЗ “Васильківський психоневрологічний інтернат” ДОР” | Пандуси, пониження висоти бортового каменю в місцях перетину із проїзною частиною | Ремонт санвузлів улаштування тактильного покриття поверхні і покажчикам що вказують напрямок руху при ходьбі , кнопка виклику приміщення, |  |
| 3 | | Комунальний заклад «Вищетарасівський психоневрологічний інтернат» ДОР | - | Реконструкція ганку з встановленням пандусу в будівлі житлового корпусу закладу (з виготовленням проектно-кошторисної документації) |  |



4

КЗ "Володимирівський психоневрологічний інтернат" ДОР

-

-



5

КЗ "Дніпропетровський дитячий будинок-інтернат" ДОР

Пандус, ліфти, поручні

Улаштування тактильного покриття поверхні і покажчикам що вказують напрямок руху при ходьбі , кнопка виклику






6

КЗ "Зеленопільський психоневрологічний інтернат" ДОР



Пандус, об'їждне місце на території для особистого паркування, ширина дверних прорізів, санвузли відповідають ДБН

Реконструкція житлового корпусу № 1. Улаштування тактильного покриття поверхні і покажчикам що вказують напрямок руху при ходьбі , кнопка виклику

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|---|
| 7 | | КЗ "Панасівський геріатричний інтернат" ДОР | Пандуси, поручні, кнопка виклику | Ремонт пандусів та поручнем. Улаштування тактильного покриття поверхні і покажчикам що вказують напрямок руху при ходьбі |  |
| 8 | | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпрі ради | пандус з поручнями, кнопки виклику (дві), санітарний вузол з поручнями, кнопкою виклику та коробом для одягу. | - |  |
| 9 | | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільногірської міської ради | Розташовано на першому поверсі, кнопка виклику | Улаштування тактильного покриття поверхні і покажчикам що вказують напрямок руху при ходьбі |  |
| 10 | | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Інгулецької районної у місті Кривого Рогу | Розташовано на першому поверсі. | |  |

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|--|
| 11 | | Територіальний центр соціального обслуговування(надання соціальних послуг) Індустріальної районної у м.Дніпрі ради | 1.пандус з поручнями 2.дошка Брайля 3.дзвоник на вхідні двері | Ремонт санвузлів для МГН |  |
| 12 | | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дніпровського району м. Кам'янського | Маркувальні смуги на сходах на вході та всередині будівлі | 1.Стаціонарний бетонний пандус на вході до будівлі 2.Відкидний пандус для підйому на перший поверх з влаштуванням кнопки виклику персоналу 3.Заміна 2 вхідних дверей (відсутність порогів, збільшення ширини дверного отвору) 4.Виготовлення продукції, а саме: вівіска, таблички, пікторами зі шрифтом Брайля, стенди, тощо. | Фото відсутнє |
| 13 | | “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Металургійному районі” Криворізької міської ради | Кнопка виклику, пандус, шрифт Брауля | Ремонт санвузлів для МГН |  |


| | | | | | |
|----|--|--|--|---|---|
| 14 | | <p>“Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Новокодацькому районі” Криворізької міської ради</p> | <p>Кнопка виклику, пандус, санвузол, маркувальні смуги на сходах на вході та всередині будівлі</p> | <p>Шрифт Брайля Ремонт санвузлів для МГН</p> |  |
| 15 | | <p>“Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Павлоградської районної ради”</p> | <p>Кнопка виклику, пандус, санвузол,</p> | <p>Заміна 2 вхідних дверей (відсутність порогів, збільшення ширини дверного отвору). Виготовлення продукції, а саме: вивіска, таблички, піктограми зі шрифтом Брайля, стенди, тощо.</p> |  |
| 16 | | <p>“Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Петріківської районної ради”</p> | <p>Пандус, кнопка виклику при вході, ширина дверних проїомів не менше 90 см.</p> | <p>Ремонт пандуса та встановлення поручнів в туалетах</p> |  |

| | | | | | |
|----|--|--|--------------------------------|--|--|
| 17 | | “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Петропавлівської районної ради” | Пандус виготовлення 70-х років | Ремонт пандуса. Встановлення поручнів в туалетах. Заміна вхідних дверей (відсутність порогів, збільшення ширини дверного отвору). Виготовлення продукції, а саме: вивіска, таблички, піктограми зі шрифтом Брайля, стенди, тощо. |  |
| 18 | | “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Південному районі” Кам’янської міської ради | + | У 2017 році розроблено проектно-кошторисну документацію № 294/17 щодо капітального ремонту однієї з будівель. З метою доступності МГН передбачені наступні заходи: входи в будівлю з облаштуванням їх для обслуговування МГН: передбачений заїзд в приміщення з поверхні існуючого рельєфу за допомогою пандусів, які мають нормативні параметри; всередині будівель відсутність перепадів висот на шляхах переміщення МГН; входи в будівлі обладнані навісами для захисту від атмосферних опадів; забезпечено доступність приміщень всередині будівлі (ширина розворотних площадок не менше 1,5 м, ширина дверей не менше 0,9 м). на першому поверсі запроектовано санітарний вузол для МНГ |  |
| 19 | | “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) П’ятихатського району” | - | Замовлення проектно-кошторисної документації | |

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|--|
| 20 | | “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Царичанського району” | При вході в будівлю знаходиться пандус. Туалет об лаштований поручнями. Кнопка виклику знаходиться на вхідних дверях | Прилегла територія; коридори, двері, пороги, інформація щодо розташування приміщень, різноманітні піктограми |   |
| 21 | | “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Центрального району м. Дніпро” | Пандус на вході до будівлі – макс. висота ширина та уклон відповідає; в наявності поручні на відповідній висоті; поверхня тверда та міцна. Дверні прорізи – відповідають | 1) <u>Пандус на вході до будівлі</u> – необхідно забезпечити протиковзаневими гумовими поріжками 2) Сходи на вході та всередині будівлі – необхідно нанести попереджувальне маркування |  |
| 22 | | “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Центрально-міському районі м. Кривий Ріг” | Пандус | Обладнання санвузлу та дешевої кімнати |  |










| | | | | |
|----|--|---|---|--|
| 23 | | <p>Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківської районної у м. Дніпрі ради</p> | <ul style="list-style-type: none"> - пандус, з'їзд; - місце для паркування; - облаштована вхідна площадка (навіс, водовідведення, пандус); - тактильні смуги перед сходами та на підйомах; - сходи виділені контрастною смугою; - поручні; - маркування скляних дверей контрастними колами; - двері облаштовані знизу протиударними пластинами; - інформаційні позначки кабінетів та інших об'єктів; - адаптована вбиральня (поручні, перила, дзвінок); - підйомник для сходинок. - | <ul style="list-style-type: none"> - позначки шрифтом Брайля; - акумуляторні батареї (3 шт.) для підйомника; - облаштування душової кімнати відкидним сидінням та поручнями |
|----|--|---|---|--|







| | | | | |
|----|--|---|---|---------------------------------|
| 24 | | <p>"Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Широківського району"</p> | <ul style="list-style-type: none"> - входи в будівлю - пандуси з поручнями, - сходи, двері, пороги; - коридори, двері, пороги; - туалетні приміщення | <p>установка кнопки виклику</p> |
|----|--|---|---|---------------------------------|



| | | | | | |
|----|--|---|---|--|---|
| 25 | | КЗ "П'ятихатський геріатричний пансіонат" ДОР | <ul style="list-style-type: none"> - входи в будівлю пандуси з поручнями, сходи, двері, пороги; - коридори, двері, пороги; - туалетні приміщення | установка кнопки виклику |  |
| 26 | | "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Жовті Води | - | Вхід в будівлю пандуси з поручнями, сходи пороги |  |
| 27 | | Управління праці та соціального захисту населення Синельниківської міської ради м. Синельникове | вхід до будівлі обладнаний пандусом з поручнями, двірні прорізи назовні та всередині будівлі відповідають вимогам, є в наявності санвузол | - |  |
| 28 | | Комунальна установа «Синельниківський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» м. Синельникове, | двірні прорізи назовні та всередині будівлі відповідають вимогам, сходинок і високих порогів всередині будівлі не має | - |  |
| 29 | | Синельниківський міськрайонний центр зайнятості м. Синельникове | прилегла територія має пішохідні шляхи, що відповідають вимогам ДБН, понижені бордюри, вхід до будівлі обладнаний пандусом з поручнями, дверні прорізи відповідають вимогам ДБН, високих порогів всередині будівлі не має | - |  |
| 30 | | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних | пандуси, механічний підйомник | - | |

| | | | | | |
|----|--------------|---|--|------------------------------|---|
| | | послуг) Заводського району м..Кам'янське | | |   |
| 31 | | КЗ соціального захисту "Центр комплексного обслуговування бездомних осіб " Кам'янської ради | Обладнано спеціальними пристроями для МГН (вхід в будівлю пандус з поручнями), кнопка виклику Технічним умовам відповідає. | - |   |
| 32 | | КЗ "Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю"ДОР" | Ліфт, пандус, площадки | Капітальний ремонт санвузлів |  |
| 33 | Лютий 2018р. | КУ «Павлоградський міський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), вул.Робоча, 136 | Пандус на вході до будівлі Облаштування території, прилеглої до будівлі закладу або установи, для комфортного пересування МГН Дверні прорізи Санвузли для МГН | - |   |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|
| 34 | Місто Покров Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | м. Покров вул. Героїв України, 13 | Пандус (ширина - 1,46 м, висота - 0,78 м, довжина - 8,20 м), поручні (з обох сторін сходів), з відповідністю до державних будівельних норм | - |  |
| 35 | Покровська рада ветеранів | вул. Пушкіна, 13 | пандус | - |  |
| 36 | Покровський відділ з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій Нікопольського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області | вул. Горького, 7 | Пандус (ширина - 1,13 м, висота - 0,41 м, довжина - 6,61 м) та поручні (уздовж пандусу) з відповідністю до державних будівельних норм. | - |  |
| 37 | Місто Марганець | Територіальні центри соціального обслуговування | Пандус до будівлі, , дверні прорізи, Туалетні приміщення, інформації, | Піктограми | |
| 38 | | Служба у справах дітей, Центр соціальної служби для сімей, дітей і молоді | Пандус до будівлі, дверні прорізи, | Туалетні приміщення, інформації, Піктограми | |
| 39 | | Центр зайнятості населення | Пандус до будівлі, дверні прорізи, | Туалетні приміщення, інформації, Піктограми | |
| 40 | Нікопольський район | Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та ОНГ Нікопольського району Дніпропетровської області, балансоутримувач Чкаловська сільська рада | прилегла до будівлі територія без перешкод для пересування МГН, вхід в будівлю без порогів, обладнаний пандусом, ширина дверних прорізів 1,2м внутрішні двері, коридори та пройоми в межах норм | Установка поручнів на пандус |  |

41

Широківський район

Центр зайнятості
населення в
Широківському районі
Дніпропетровської
області
вул. Соборна смт
Широке, Широківського
району
Дніпропетровської
області,

Пандус

-

